JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番　　号：　PM53-001
発行者の名称：　日本ピーマック株式会社
発行者の住所：　神奈川県厚木市飯山南１丁目３５番１号
宣言の対象：　パッケージエアコンディショナ（空冷式）（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の電気特性に関する要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616:2015	パッケージエアコンディショナ	2015 年 3 月 20 日

追加情報：　弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行う。
日本ピーマック株式会社　本社・工場（ＱＣ０８Ｊ００８０）

問い合わせ先：　日本ピーマック株式会社　営業企画部
TEL：０３―５４７３―８０９１
代表者又は
代表者の署名：　瀬野尾　優
発行日：　2024 年 7 月 8 日
発行場所：　日本ピーマック株式会社　品質保証部
役職名・氏名：　部長　瀬野尾　優

この文書は **JIS Q 17050-1** に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書－１）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の電気特性に関する要求事項に適合している。これらの規格の引用規格を下記に示す。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q17050－1に基づく自己適合宣言書（付属書－2）

【製品シリーズ】空冷式

名称	熱源機（室外機）型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
床置ウォールスルーユニット（ガラリタイプ）	－	AEP22AA K	2.2	3.2	0.810	1.07	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（ガラリタイプ）	－	AEP22AA M	2.2	3.2	0.810	1.07	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（ガラリタイプ）	－	AEP32AA K	3.2	3.6	1.48	1.10	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（ガラリタイプ）	－	AEP32AA M	3.2	3.6	1.48	1.10	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（INV：超薄型スリットタイプ）	－	AGP16AA K	1.6	1.6	0.53	0.45	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（INV：超薄型スリットタイプ）	－	AGP16BA M	1.6	1.6	0.53	0.45	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	－	APP22EA K	2.2	2.5	0.69	0.69	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	－	APP22EA M	2.2	2.5	0.69	0.69	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	－	APP36EA K	3.6	4.0	1.33	1.13	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	－	APP36EA M	3.6	4.0	1.33	1.13	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ドレンレス スポットエアコン（INV：カセットタイプ）	－	AQP14BA L	1.4	1.6	0.575	0.635	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ドレンレス スポットエアコン（INV：カセットタイプ）	－	AQR14AA L	1.4	1.6	0.460	0.570	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ウォールスルーユニット（カセット/ダクトタイプ）	－	ATP32FA K	3.2	4.0	1.31	1.29	JIS B 8616	ISO9001	B-2

【製品シリーズ】空冷式

名称	熱源機（室外機）型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ウォールスルーユニット（カセット/ダクトタイプ）	ー	ATP32FA M	3.2	4.0	1.31	1.29	JIS B 8616	ISO9001	B-2
セパレート型ペリメータ暖房ユニット	AUP24AA K	-	-	2.4	-	0.360	JIS B 8616	ISO9001	B-2
セパレート型ペリメータ暖房ユニット	-	RUP06AA K	-	0.6	-	0.035	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	ー	AYP22BA K	2.2	2.8	0.82	0.87	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット（スリットタイプ）	ー	AYP22BA M	2.2	2.8	0.82	0.87	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニットリニューアル（スリットタイプ）	ー	AKP22BA K	2.2	2.5	0.73	0.75	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニットリニューアル（スリットタイプ）	ー	AKP22BA M	2.2	2.5	0.73	0.75	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニットリニューアル（スリットタイプ）	ー	AKP36BA K	3.6	4.0	1.40	1.20	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニットリニューアル（スリットタイプ）	ー	AKP36BA M	3.6	4.0	1.40	1.20	JIS B 8616	ISO9001	B-2