

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : PM53-001  
発行者の名称 : 日本ピーマック株式会社  
発行者の住所 : 神奈川県厚木市飯山南1丁目35番1号  
宣言の対象 : パッケージエアコンディショナ (空冷式) (附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<b>JIS B 8616:2015</b>	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追 加 情 報 : 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
日本ピーマック株式会社 本社・工場 (QC08J0080)

問い合わせ先 : 日本ピーマック株式会社 営業企画部  
TEL : 03-5473-8091

代表者又は  
代表者の署名 : 山内義勝  
発 行 日 : 2023年8月4日  
発 行 場 所 : 日本ピーマック株式会社 品質保証部  
役職名・氏名 : 部長 山内 義勝

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書－ 1 ）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。  
これらの規格の引用規格を下記に示します

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、 JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、 JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、 JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-2)

【製品シリーズ】空冷式

名称	熱源機(室外機)型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
床置ウォールスルーユニット (ガラリタイプ)	—	AEP22AA K	2.2	3.2	0.810	1.07	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (ガラリタイプ)	—	AEP22AA M	2.2	3.2	0.810	1.07	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (ガラリタイプ)	—	AEP32AA K	3.2	3.6	1.48	1.10	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (ガラリタイプ)	—	AEP32AA M	3.2	3.6	1.48	1.10	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (INV:超薄型スリットタイプ)	—	AGP16AA K	1.6	1.6	0.53	0.45	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (INV:超薄型スリットタイプ)	—	AGP16BA M	1.6	1.6	0.53	0.45	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	APP22EA K	2.2	2.5	0.69	0.69	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	APP22EA M	2.2	2.5	0.69	0.69	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	APP36EA K	3.6	4.0	1.33	1.13	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	APP36EA M	3.6	4.0	1.33	1.13	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ドレンレス スポットエアコン (INV:カセットタイプ)	—	AQP14BA L	1.4	1.6	0.575	0.635	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ドレンレス スポットエアコン (INV:カセットタイプ)	—	AQR14AA L	1.4	1.6	0.460	0.570	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ウォールスルーユニット (カセット/ダクトタイプ)	—	ATP32FA K	3.2	4.0	1.31	1.29	JIS B 8616	ISO9001	B-2

【製品シリーズ】空冷式

名称	熱源機(室外機)型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ウォールスルーユニット (カセット/ダクトタイプ)	—	ATP32FA M	3.2	4.0	1.31	1.29	JIS B 8616	ISO9001	B-2
セパレート型ベリメータ 暖房ユニット	AUP24AA	—	—	2.4	—	0.360	JIS B 8616	ISO9001	B-2
セパレート型ベリメータ 暖房ユニット	—	RUP06AA	—	0.6	—	0.035	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	AYP22BA K	2.2	2.8	0.82	0.87	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット (スリットタイプ)	—	AYP22BA M	2.2	2.8	0.82	0.87	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット リニューアル (スリットタイプ)	—	AKP22BA K	2.2	2.5	0.73	0.75	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット リニューアル (スリットタイプ)	—	AKP22BA M	2.2	2.5	0.73	0.75	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット リニューアル (スリットタイプ)	—	AKP36BA K	3.6	4.0	1.40	1.20	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ウォールスルーユニット リニューアル (スリットタイプ)	—	AKP36BA M	3.6	4.0	1.40	1.20	JIS B 8616	ISO9001	B-2