

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : PM56-001

発行者の名称 : 日本ピーマック株式会社

発行者の住所 : 神奈川県厚木市飯山南1丁目35番1号

宣言の対象 : パッケージエアコンディショナ (水冷式地中熱タイプ) (附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>

<規格名称>

<発行日>

JIS B 8616:2015

パッケージエアコンディショナ

2015年3月20日

- 追 加 情 報 :
- ・ この機種を選択する場合は建築研究所ホームページで公開されている「地中熱ヒートポンプの評価方法 (タイプの判別方法)」に基づき、地中熱ヒートポンプのタイプの算出過程および算出結果を別途提示する必要がある。
 - ・ 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行う。
日本ピーマック株式会社 本社・工場 (QC08J0080)

問い合わせ先 : 日本ピーマック株式会社 営業推進部

TEL : 03-5473-8091

代表者又は

代表者の署名 :

佐藤隆治

発 行 日 : 2026年4月1日

発 行 場 所 : 日本ピーマック株式会社 品質保証部

役職名・氏名 : 部長 佐藤 隆治

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書－1）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の電気特性に関する要求事項に適合している。これらの規格の引用規格を下記に示す。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、 JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、 JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、 JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-2)

【製品シリーズ】水冷式地中熱タイプ(再生可能エネルギー仕様)

名称	熱源機(室外機)型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ユニット (ダクトタイプ) 高顕熱仕様	—	WDA40AA M	4.0	5.0	0.310	0.710	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX14AA K	1.4	1.4	0.180	0.350	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX25CA M	2.5	2.5	0.280	0.560	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX50CA M	5.0	5.2	0.680	1.42	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX25BA M	2.5	2.5	0.28	0.56	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX50BA M	5.0	5.2	0.68	1.42	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (大容量ダクトタイプ)	—	WDX90BB M	9.0	8.5	1.09	2.13	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (大容量ダクトタイプ)	—	WDX150BB M	15.0	13.4	2.49	3.91	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WCX14AA K	1.4	1.4	0.180	0.375	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WCX14AA M	1.4	1.4	0.180	0.375	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTX25BA M	2.5	2.5	0.250	0.460	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTX50BA M	5.0	5.0	0.680	1.20	JIS B 8616	ISO9001	B-2