

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番号： PM56-001

発行者の名称： 日本ピーマック株式会社

発行者の住所： 神奈川県厚木市飯山南1丁目35番1号

宣言の対象： パッケージエアコンディショナ（水冷式熱回収形）（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の電気特性に関する要求事項に適合している。

<規格番号>

<規格名称>

<発行日>

JIS B 8616:2015

パッケージエアコンディショナ

2015年3月20日

追加情報： 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行う。
日本ピーマック株式会社 本社・工場（QC08J0080）

問い合わせ先： 日本ピーマック株式会社 営業推進部

TEL：03-5473-8091

代表者又は

代表者の署名：

佐藤隆治

発行日： 2026年4月1日

発行場所： 日本ピーマック株式会社 品質保証部

役職名・氏名： 部長 佐藤 隆治

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書－1）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の電気特性に関する要求事項に適合している。これらの規格の引用規格を下記に示す。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、 JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、 JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、 JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-2)

【製品シリーズ】水冷式熱回収形

名称	熱源機(室外機)型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX14AA K	1.4	1.4	0.345	0.235	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX14AA M	1.4	1.4	0.345	0.235	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX25CA M	2.5	3.0	0.510	0.440	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (ダクトタイプ)	—	WDX50DA M	5.0	6.0	1.15	1.18	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (大容量ダクトタイプ)	—	WDX90BB M	9.0	10.0	1.88	1.79	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (大容量ダクトタイプ)	—	WDX150BB M	15.0	15.0	3.84	3.05	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット (カセット・ダクトタイプ)	—	WHP18DA K	1.6/1.6	1.6/1.8	0.54/0.65	0.52/0.60	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WCX14AA K	1.4	1.4	0.345	0.245	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WCX14AA M	1.4	1.4	0.345	0.245	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTX25BA M	2.5	3.0	0.460	0.340	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTX50BA M	5.0	6.0	1.26	1.33	JIS B 8616	ISO9001	B-2

【製品シリーズ】水冷式熱回収形

名称	熱源機(室外機)型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTP22BA M	2.2	3.0	0.46	0.57	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTP38BA M	3.8	4.8	0.86	1.02	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット (カセットタイプ)	—	WTP50CA M	5.0	6.0	1.26	1.33	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット (フロアタイプ)	—	WFP25CA M	2.5	3.0	0.540	0.400	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット (フロアタイプ)	—	WFP36CA M	3.6	4.2	0.850	0.630	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット (ローボイタイプ)	—	WLP25CA M	2.5	3.0	0.510	0.460	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット (ローボイタイプ)	—	WLP36CA M	3.6	4.2	0.840	0.800	JIS B 8616	ISO9001	B-2